

Tilaaaja
0833077-6
Koikkalan vesihuolto Oy
c/o Tili- ja isännöintitoimisto Juvan yrityshuolto
O

Juvantie 14
51900 JUVA

Maksaja

Koikkalan vesihuolto Oy
c/o Juvan Yrityshuolto Oy

PL 3
51900 JUVA



Näytetiedot

Näyte otettu	26.04.2023	Kellonaika	10.30 - 10.45
Vastaanotettu	27.04.2023	Kellonaika	12.55
Tutkimus alkoi	27.04.2023	Näytteenoton syy	Jatkuva valvonta

Näytteenottaja Merinen Mika, terveystarkastaja
Viite Koikkalan Vesihuolto Oy

Analyysi	Menetelmä	11174-1 Vesilaitokselta lähtevä puhdistettu vesi Välipumppaamo, lähtevä vesi Koikkalan vesilaitos	11174-2 Verkostovesi Koikkalan kylätalo, Koikkalantie 1486b, 51880 KOIKKALA	Yksikkö	MU %
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C	* SFS-EN ISO 6222:1999	0	0	pmy/ml	
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	0	mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	0	mpn/ 100 ml	
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000	0	0	pmy/ 100 ml	
Väriluku	* SFS-EN ISO 7887:2012 menetelmä C		< 2	mg Pt/l	10
Ammonium, NH ₄	* SFS-ISO 15923-1:2018, DA		< 0,01	mg/l	15
Nitriitti, NO ₂	* SFS-ISO 15923-1:2018, DA	< 0,01		mg/l	15
Sameus	* SFS-EN ISO 7027-1:2016	0,47	0,20	FNU	15
pH	* SFS 3021 1979	7,5			3
Sähkönjohtavuus 25 C	* SFS-EN 27888:1994	67,3	67,1	µS/cm	5
Mangaani, Mn	* SFS-EN ISO 11885:2009	4	< 3	µg/l	20
Rauta, Fe	* SFS-EN ISO 11885:2009	< 15	< 15	µg/l	20
Haju	SFS-EN 1622:2006, Annex C		ei sivuhajua		
Maku	SFS-EN 1622:2006, Annex C		hieman karvas		
Veden lämpötila	kenttämittaus	3,6	4,2	°C	

MU % = mittausepävarmuus, joka pätee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla näytteille tyypillisellä pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepävarmuudesta on saatavilla laboratorion kautta.

* = Akkreditoitu menetelmä

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselostella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.

Lausunto	Näytevedet täyttivät tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM asetus 1352/2015). Näytteen 2 maku on hieman karvas. Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta. Arvio mittausepävarmuudesta toimitetaan pyynnöstä.
Yhteyshenkilö	Kahelin Hanna, 010 3913 434, kemisti
Tiedoksi	Juvan yrityshuolto, info@juvanyrityshuolto.fi; Martikainen Esa; Merinen Mika, mika.merinen@savonlinna.fi

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselostella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.